

附表一 競技用游泳池認證申請表

申請日期	中華民國      年      月      日		
場地名稱			
場地地址			
場地條件	<input type="checkbox"/> 新建場地      或 <input type="checkbox"/> 改建場地 (請註記初始起造及改建時間)		
水道數與長寬			
池體之基礎結構及面層材質			
水質過濾系統			
申請單位	單 位	(蓋章)	
	負責人	(蓋章)	電 話
	地 址		
	連絡人	(蓋章)	電 話
	E-mail		
代辦單位	單 位	(蓋章)	
	負責人	(蓋章)	電 話
	地 址		
	連絡人	(蓋章)	電 話
	E-mail		
繳費	1. 認證費用：新台幣20萬元整 2. 繳交方式：匯款(抬頭：中華民國游泳協會) 3. 本會地址：104 台北市朱崙街 20 號 2 樓 205 室		
附註	請參照本會網址： <a href="http://www.ctsa.sw.org.tw">http://www.ctsa.sw.org.tw</a>		



附表三 檢測結果報告書(範例)

中華民國游泳協會游泳場地設備檢測表			
受檢單位:	游泳池	電話	e-mail:
負責人:		地址:	
檢核項目	檢核內容	結果與建議	
泳池長度	※50M <input type="checkbox"/> 25M ※誤差值+0.03M 以內	※實際測量圖如附件一 ※合格	
泳池寬度	※25M <input type="checkbox"/> 21M <input type="checkbox"/> 其他_____M	※實際測量圖如附件一 ※合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
泳池深度	<input type="checkbox"/> 全池 3M ※全池 2M <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 出發端_____M <input type="checkbox"/> 中間_____M <input type="checkbox"/> 轉身端_____M	※實際測量圖如附件一 ※合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
牆	※平行呈直角※實心材料 ※水平面至水下 0.8M 防滑 <input type="checkbox"/> 休息凸台 <input type="checkbox"/> 水下 1.2M <input type="checkbox"/> 寬度 0.15M ※兩端有 0.3M 橋墩 ※兩側平行呈直角	※合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
水道數量與標示	※寬度≥2.5M ※第一道及最後水道外側有≥0.2M 間距 ※兩側有溢水溝 ※水道數量 10 道 <input type="checkbox"/> 其他_____道 ※第 1、8 道外留有 2.5M 寬水道 ※水道序號標示正確	※測量寬度 2.5M ※水道數 10 道 ※合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
水道繩	8 水道: ※綠色 2 條※藍色 4 條※黃色 3 條 <input type="checkbox"/> 其他_____條 10 水道: <input type="checkbox"/> 綠色 2 條 <input type="checkbox"/> 藍色 6 條 <input type="checkbox"/> 黃色 3 條 <input type="checkbox"/> 其他__條 ※浮標直徑 0.05-0.15M ※顏色(每一道前後 5M 紅色) <input type="checkbox"/> 兩端 15M 處浮標不同顏色 <input type="checkbox"/> (50M 池) 25M 處明顯浮標 <input type="checkbox"/> __水道:其他____條	※合格 <input type="checkbox"/> 本項未檢測 <input type="checkbox"/> 國際賽 ※其他賽事 <input type="checkbox"/> 不合格 ※舉辦國際賽事應更新	

出發台	※高度 0.5-0.75M ※長寬度 0.5×0.6+防滑 <input type="checkbox"/> 長寬度 0.5×0.5+防滑※傾斜角度<10 度 <input type="checkbox"/> 加起跑式可調節擋板 ※仰式握把距離水面 0.3-0.6M ※仰式握把與牆面成平行不突出 ※跳台可連結電動計時裝置 <input type="checkbox"/> 四面皆有清楚水道序號碼	※合格 <input type="checkbox"/> 本項未檢測 <input type="checkbox"/> 國際賽 ※其他賽事 <input type="checkbox"/> 不合格 ※舉辦全國性以上賽事應更新
仰泳轉身指示標誌	※固定支柱距離（5M）標準 ※標旗距水平面上 ≥1.8M ※15M 兩邊及每一水道繩明顯標示 <input type="checkbox"/> 三角旗 0.2×0.4M 兼距 0.25M	※合格 <input type="checkbox"/> 本項未檢測 ※國際賽 <input type="checkbox"/> 其他賽事 <input type="checkbox"/> 不合格 ※舉辦全國性以上賽事應更新三角旗
止泳繩	<input type="checkbox"/> 固定支柱距離（15M）標準 <input type="checkbox"/> 距水平面上 ≥1.2M <input type="checkbox"/> 繩索標準 <input type="checkbox"/> 可迅速放下並攔阻所有水道	<input type="checkbox"/> 合格 ※本項未檢測 <input type="checkbox"/> 國際賽 <input type="checkbox"/> 其他賽事 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 應更新
水溫	<input type="checkbox"/> 25-28 度 C <input type="checkbox"/> 有加溫設備 <input type="checkbox"/> 比賽時無明顯水流 <input type="checkbox"/> 比賽時無明顯氣流 <input type="checkbox"/> 全池水溫一致	<input type="checkbox"/> 合格 ※本項未檢測 <input type="checkbox"/> 國際賽 <input type="checkbox"/> 其他賽事 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他
照明設備	亮度 <input type="checkbox"/> ≥600lux 以上亮 度 <input type="checkbox"/> ≥1,500lux 以上	<input type="checkbox"/> 合格 ※本項未檢測 <input type="checkbox"/> 國際賽 <input type="checkbox"/> 其他賽事 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 應更新
水道標誌線寬度	50M 池※寬 0.25M 長度 46M 25M 池 <input type="checkbox"/> 寬 0.2-0.3M 長度 21M ※顏色為深色且鮮明 ※水道之間中心距離為 2.5M ※轉身 T 字線距牆 2M、橫線為 1M	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 國際賽 <input type="checkbox"/> 其他賽事 ※不合格

	<p>※牆面十字型標誌(水下 0.3M 劃上 0.5M 橫線)</p> <p>□(50M 池)兩端 15M 處明顯十字標誌</p>	<p>※兩端水底 15M 處十字標誌未標示</p>
<p>電動計時板</p>	<p>□寬度 2.4M</p> <p>□厚度 0.01M(誤差 0.002)</p> <p>□水面上 0.3M</p> <p>□水面下 0.8M</p> <p>□位置固定</p>	<p>□合格 ※本項未檢測</p> <p>□國際賽</p> <p>□其他賽事</p> <p>□不合格</p> <p>□應更新</p>
<p>電動計時器</p>	<p>□自動及半自動裝置 □不干擾出發、轉身、溢水功能</p> <p>□計時至百分之一秒 □可由發令員啟動 □電線不暴露</p> <p>□按名次顯示成績 □易讀數字顯示成績 □攝影機</p> <p>□可重複輸出所有資料檔案 □分段成績顯示 □計分顯示板</p> <p>□接力出發判斷器 □電腦成績總排序 □誤觸板修正</p> <p>□自動趟數計數器 □自動充電功能運作的可能性</p> <p>□計分顯示板(12 行 32 字體組成字體高度 360mm)</p> <p>□計分顯示板 7.5M 寬 4.5M 高</p> <p>□控制中心(離終點池端距離 3-5M 面積至少 6×3M)</p> <p>□錄影計時系統</p> <p>每水道半自動計時裝置□1 個□2 個□3 個</p> <p>□獨立空間至少 3M×6M 並有冷氣設備</p>	<p>□合格</p> <p>□國際賽</p> <p>□其他賽事</p> <p>□不合格</p> <p>□應更新</p> <p>※本項未檢測</p>
<p>發令設備</p>	<p>□發令有麥克風裝置</p> <p>□可連接信號轉換器</p> <p>□可連結出發台揚聲器</p> <p>□發令台_座</p>	<p>□合格※本項未檢測</p> <p>□國際賽</p> <p>□其他賽事</p> <p>□不合格</p>
<p>附屬泳池(熱身池)</p>	<p>長度□50M ※25M □其他____M</p> <p>寬度□25M □21M □其他 15M</p> <p>深度 M</p> <p>水道數量____道□水道序號標示正確□均有出發台</p> <p>□水底各項標示線合乎規定</p> <p>□有加溫設備</p>	<p>※本項未檢測</p>

其他附屬設施	<input type="checkbox"/> SPA 水療池 <input type="checkbox"/> 三溫暖設備 <input type="checkbox"/> 滑水道 <input type="checkbox"/> 附設餐廳	※本項未檢測
其他設備	擴音器材：主音控____套 手提擴音器_____	※本項未檢測
看台	可容納 1300 座位(人) <input type="checkbox"/> 四周均有 <input type="checkbox"/> 兩側有看台※單側有看台※出發端樓上有看台	※舉辦國際賽事應增加座位至 2500 席位以上
更衣室	男淋浴間____間 廁所__間 女淋浴間____間 廁所__間	※本項未檢測
記者休息室	_____間_____坪	※本項未檢測
裁判休息室	_____間_____坪	※本項未檢測
檢錄處	_____間_____坪	※本項未檢測
競賽組	_____間_____坪	※本項未檢測
紀錄組	_____間_____坪	※本項未檢測
器材組	_____間_____坪	※本項未檢測
獎品組	_____間_____坪	※本項未檢測
公布欄	_____間_____坪	※本項未檢測
停車場	可停汽車_____輛，機車____輛，大客車____輛	※本項未檢測
器材文具	碼表(同廠牌、型號)____、搖鈴__、趟次牌____、無線對講機____、文件夾____、原子筆____ 違規單__、接力單____、請假單____、申訴單____ 椅子____、桌子____、桌巾____、置衣籃____	※本項未檢測
可提供人員	工作人員____人 服務人員____人 清潔人員____人	※本項未檢測

泳池規格	FR1.1 <input type="checkbox"/> 奧運標準池 (3M) FR1.2 <input checked="" type="checkbox"/> 國際標準池 (2M) FR1.3 <input checked="" type="checkbox"/> 一般標準池 (1, 35M 以上) <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格_____
委員評語	<p>一、經實測結果，本池合於舉辦國內級正式賽事。</p> <p>二、若欲提升為舉辦國際賽事之泳池，水中平台兩側均須安裝、出發台均須更換為起跑式 (附出發感應裝置)，兩端水底 15M 處十字標誌應標示。</p> <p>三、觀眾臺容量建議增至 2,500 座位，以合乎賽會需求。</p> <p>四、本池附有活動式調整長度之設備，可調為 25M、50M 之競賽池。若欲舉辦上述兩種長距之賽事，應調為 25.020-25.030M 及 50.020-50.030M 之長度，以合乎規則要求。</p> <p>五、水道繩顏色為綠色 2 條、藍色 4-6 條、黃色 3 條，水道繩直徑建議 0.15M，每一道前後 5M 為紅色，兩端 15M 處不同顏色，25M 處明顯不同顏色。</p>	
總結論	<p><input checked="" type="checkbox"/> 欲舉辦國際區域賽事，應改善上述二至五點之要求始可。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 可舉辦國內正式賽事</p> <p><input type="checkbox"/> 可舉辦一般賽事</p> <p><input type="checkbox"/> 不宜舉辦賽事</p> <p><input type="checkbox"/> 一般教學訓練使用</p>	