

中華民國游泳協會國家級游泳池場地認證現場檢測實施要點 102.12.09

條文	說明
一、「中華民國游泳協會」(以下簡稱本會)依「國際游泳總會」(以下簡稱 FINA) 最新國際游泳場地設施手冊、國際游泳規則及國內比賽特殊性，要求選手能在相同條件下競爭為基礎，特建立「國家級標準游泳場地認證--現場檢測實施要點」(以下簡稱本要點)，以確保選手安全及競賽紀錄之公平性。	揭明本要點之主責機關及規範目的意旨。
二、池體之基礎結構及面層以下隱藏部分，其材料品質由相關單位負責驗收，非本要點檢查範圍。	排除條款規定。
三、各項固定設備之設置、規格及劃線，須符合游泳規則及本要點之規定，其材料品質由相關單位負責驗收，非本要點檢查範圍。	
四、申請游泳池認證，應填具競技用游泳池認證申請表(附表一)備齊下列資料並繳交認證費用，本會將於 2 個月內完成檢測： 1. 游泳池平面圖 2. 游泳池設計構造圖 3. 跳水出發台·轉身折反水下詳細圖 4. 跳水台構造與設計圖 5. 看台與游泳池距離腹地圖 6. 選手進出場動線及檢錄裁判等工作區位配置圖示 7. 媒體或轉播車攝影區 8. 觀眾席位及其進出動線 9. 過濾設備構造與設計圖	明定申請之形式要件
五、現場檢測範圍流程：依最新「國際游泳場地設施手冊」、「國際游泳規則」及「國內比賽特殊性」規定範圍，逐項檢測： (一) 池體確認：四周邊牆壁面與池底之長寬深、。 (二) 水道長寬距離確認 (三) 池壁需有止滑材料構成需是固體 (四) 跳水出發台高度斜度及應有配備 (五)看台與游泳池距離 (六) 看台觀眾席位數量	明定檢測範圍流程
六、每一次經檢測合格者發予認證書(附表二)有效期間為 4 年，期限屆滿前 3 個月內得申請複測，依其複測結果予展延 4 年	認證效期
七、認證費用與方式： (一)首次認證費用： 申請認證新臺幣 萬元。檢測不合格者，不予認證。僅發予檢測結果報告書(附表三)。 (二)補測與費用：前款不合格者，得於 3 個月內完成改善事項並	認證費用

<p>繳交新臺幣 萬元申請補測，但以一次為限。</p> <p>(三)4 年期限屆滿複測與認證費用新臺幣 萬元。</p> <p>(四)認證書補發費用：每次補發之工本費新臺幣 2000 元 同一申請案，除游泳池外，就跳水臺予認證之必要時，所需檢測 成本費用，雙方另議。</p>	
八、本要點經本會場地設施委員會審議通過後實施，修正時亦同。	

附表一 競技用游泳池認證申請表

申請日期	中華民國 年 月 日		
場地名稱			
場地地址			
場地條件	<input type="checkbox"/> 新建場地 或 <input type="checkbox"/> 改建場地 (請註記初始起造及改建時間)		
水道數與長寬			
池體之基礎結構及面層材質			
水質過濾系統			
申請單位	單位	(蓋章)	
	負責人	(蓋章)	電話
	地址		
	連絡人	(蓋章)	電話
	E-mail		
代辦單位	單位	(蓋章)	
	負責人	(蓋章)	電話
	地址		
	連絡人	(蓋章)	電話
	E-mail		
繳費	1. 認證費用：新台幣 萬元整 2. 繳交方式：匯款(抬頭：中華民國游泳協會) 3. 本會地址：104 台北市朱崙街 20 號 2 樓 205 室		
附註	請參照本會網址： http://www.ctsa.sw.org.tw		

附表二 認證書

中華民國游泳協會

CHINESE TAIPEI SWIMMING ASSOCIATION

認證書

證書字號:游雄認字第 0000 號 認證日期:

認證地點:

認證規格:長 50 公尺(M)*寬 25 公尺(M)*深 2 公尺

(M)*10 水道(L)本游泳池合於舉辦國內級正

式賽事

有效期限:

理事長 許東雄

附表三 檢測結果報告書(範例)

中華民國游泳協會游泳場地設備檢測表		
受檢單位: 游泳池 電話(02) e-mail: 負責人: 地址:		
檢核項目	檢核內容	結果與建議
泳池長度	※50M <input type="checkbox"/> 25M ※誤差值+0.03M 以內	※實際測量圖如附件一 ※合格
泳池寬度	※25M <input type="checkbox"/> 21M <input type="checkbox"/> 其他 _____M	※實際測量圖如附件一 ※合格 <input type="checkbox"/> 不合格
泳池深度	<input type="checkbox"/> 全池 3M ※全池 2M <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 出發端_____M <input type="checkbox"/> 中間_____M <input type="checkbox"/> 轉身端_____M	※實際測量圖如附件一 ※合格 <input type="checkbox"/> 不合格
牆	※平行呈直角※實心材料 ※水平面至水下 0.8M 防滑 <input type="checkbox"/> 休息凸台 <input type="checkbox"/> 水下 1.2M <input type="checkbox"/> 寬度 0.15M ※兩端有 0.3M 橋墩 ※兩側平行呈直角	※合格 <input type="checkbox"/> 不合格
水道數量與標示	※寬度 \geq 2.5M ※第一道及最後水道外側有 \geq 0.2M 間距 ※兩側有溢水溝 ※水道數量 10 道 <input type="checkbox"/> 其他_____道 ※第 1、8 道外留有 2.5M 寬水道 ※水道序號標示正確	※測量寬度 2.5M ※水道數 10 道 ※合格 <input type="checkbox"/> 不合格
水道繩	8 水道: ※綠色 2 條※藍色 4 條※黃色 3 條 <input type="checkbox"/> 其他 _____條 10 水道: <input type="checkbox"/> 綠色 2 條 <input type="checkbox"/> 藍色 6 條 <input type="checkbox"/> 黃色 3 條 <input type="checkbox"/> 其他 _____條 ※浮標直徑 0.05-0.15M ※顏色(每一道前後 5M 紅色) <input type="checkbox"/> 兩端 15M 處浮標不同顏色 <input type="checkbox"/> (50M 池)25M 處明顯浮標	※合格 <input type="checkbox"/> 本項未檢測 <input type="checkbox"/> 國際賽 ※其他賽事 <input type="checkbox"/> 不合格 ※舉辦國際賽事應更新

	<input type="checkbox"/> 水道:其他 _____ 條	
出發台	<p>※高度 0.5-0.75M ※長寬度 0.5x0.6+防滑</p> <p><input type="checkbox"/>長寬度 0.5x0.5+防滑※傾斜角度<10 度</p> <p><input type="checkbox"/>加起跑式可調節擋板 ※仰式握把距離水面 0.3-0.6M</p> <p>※仰式握把與牆面成平行不突出</p> <p>※跳台可連結電動計時裝置</p> <p><input type="checkbox"/>四面皆有清楚水道序號碼</p>	<p>※合格 <input type="checkbox"/>本項未檢測</p> <p><input type="checkbox"/>國際賽</p> <p>※其他賽事</p> <p><input type="checkbox"/>不合格</p> <p>※舉辦全國性以上賽事應更新</p>
仰泳轉身指示標誌	<p>※固定支柱距離 (5M) 標準 ※標旗距水平面上 ≥1.8M</p> <p>※15M 兩邊及每一水道繩明顯標示</p> <p><input type="checkbox"/>三角旗 0.2x0.4M 兼距 0.25M</p>	<p>※合格 <input type="checkbox"/>本項未檢測</p> <p>※國際賽</p> <p><input type="checkbox"/>其他賽事</p> <p><input type="checkbox"/>不合格</p> <p>※舉辦全國性以上賽事應更新三角旗</p>
止水繩	<p><input type="checkbox"/>固定支柱距離 (15M) 標準</p> <p><input type="checkbox"/>距水平面上 ≥1.2M</p> <p><input type="checkbox"/>繩索標準</p> <p><input type="checkbox"/>可迅速放下並攔阻所有水道</p>	<p><input type="checkbox"/>合格 ※本項未檢測</p> <p><input type="checkbox"/>國際賽</p> <p><input type="checkbox"/>其他賽事</p> <p><input type="checkbox"/>不合格</p> <p><input type="checkbox"/>應更新</p>
水溫	<p><input type="checkbox"/>25-28 度 C</p> <p><input type="checkbox"/>有加溫設備</p> <p><input type="checkbox"/>比賽時無明顯水流</p> <p><input type="checkbox"/>比賽時無明顯氣流</p> <p><input type="checkbox"/>全池水溫一致</p>	<p><input type="checkbox"/>合格 ※本項未檢測</p> <p><input type="checkbox"/>國際賽</p> <p><input type="checkbox"/>其他賽事</p> <p><input type="checkbox"/>不合格</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>
照明設備	<p>亮度 <input type="checkbox"/> ≥600lux 以上</p> <p>亮度 <input type="checkbox"/> ≥1,500lux 以上</p>	<p><input type="checkbox"/>合格 ※本項未檢測</p> <p><input type="checkbox"/>國際賽</p> <p><input type="checkbox"/>其他賽事</p> <p><input type="checkbox"/>不合格</p> <p><input type="checkbox"/>應更新</p>
水道標誌線寬度	<p>50M 池※寬 0.25M 長度 46M</p> <p>25M 池 <input type="checkbox"/>寬 0.2-0.3M 長度 21M</p> <p>※顏色為深色且鮮明</p> <p>※水道之間中心距離為 2.5M</p> <p>※轉身 T 字線距牆 2M、橫線為 1M</p>	<p><input type="checkbox"/>合格</p> <p><input type="checkbox"/>國際賽</p> <p><input type="checkbox"/>其他賽事</p> <p>※不合格</p>

	<p>※牆面十字型標誌(水下 0.3M 劃上 0.5M 橫線)</p> <p><input type="checkbox"/> (50M 池) 兩端 15M 處明顯十字標誌</p>	<p>※兩端水底 15M 處十字標誌未標示</p>
<p>電動計時板</p>	<p><input type="checkbox"/> 寬度 2.4M</p> <p><input type="checkbox"/> 厚度 0.01M(誤差 0.002)</p> <p><input type="checkbox"/> 水面上 0.3M</p> <p><input type="checkbox"/> 水面下 0.8M</p> <p><input type="checkbox"/> 位置固定</p>	<p><input type="checkbox"/> 合格 ※本項未檢測</p> <p><input type="checkbox"/> 國際賽</p> <p><input type="checkbox"/> 其他賽事</p> <p><input type="checkbox"/> 不合格</p> <p><input type="checkbox"/> 應更新</p>
<p>電動計時器</p>	<p><input type="checkbox"/> 自動及半自動裝置 <input type="checkbox"/> 不干擾出發、轉身、溢水功能</p> <p><input type="checkbox"/> 計時至百分之一秒 <input type="checkbox"/> 可由發令員啟動 <input type="checkbox"/></p> <p>電線不暴露</p> <p><input type="checkbox"/> 按名次顯示成績 <input type="checkbox"/> 易讀數字顯示成績 <input type="checkbox"/></p> <p>攝影機</p> <p><input type="checkbox"/> 可重複輸出所有資料檔案 <input type="checkbox"/> 分段成績顯示 <input type="checkbox"/></p> <p>計分顯示板</p> <p><input type="checkbox"/> 接力出發判斷器 <input type="checkbox"/> 電腦成績總排序 <input type="checkbox"/></p> <p>誤觸板修正</p> <p><input type="checkbox"/> 自動趟數計數器 <input type="checkbox"/> 自動充電功能運作的可能性</p> <p><input type="checkbox"/> 計分顯示板(12 行 32 字體組成字體高度 360mm)</p> <p><input type="checkbox"/> 計分顯示板 7.5M 寬 4.5M 高</p> <p><input type="checkbox"/> 控制中心(離終點池端距離 3-5M 面積至少 6x3M)</p> <p><input type="checkbox"/> 錄影計時系統</p> <p>每水道半自動計時裝置 <input type="checkbox"/> 1 個 <input type="checkbox"/> 2 個 <input type="checkbox"/> 3 個</p> <p><input type="checkbox"/> 獨立空間至少 3Mx6M 並有冷氣設備</p>	<p><input type="checkbox"/> 合格</p> <p><input type="checkbox"/> 國際賽</p> <p><input type="checkbox"/> 其他賽事</p> <p><input type="checkbox"/> 不合格</p> <p><input type="checkbox"/> 應更新</p> <p>※本項未檢測</p>
<p>發令設備</p>	<p><input type="checkbox"/> 發令有麥克風裝置</p> <p><input type="checkbox"/> 可連接信號轉換器</p> <p><input type="checkbox"/> 可連結出發台揚聲器</p> <p><input type="checkbox"/> 發令台__座</p>	<p><input type="checkbox"/> 合格※本項未檢測</p> <p><input type="checkbox"/> 國際賽</p> <p><input type="checkbox"/> 其他賽事</p> <p><input type="checkbox"/> 不合格</p>
<p>附屬泳池 (熱身池)</p>	<p>長度 <input type="checkbox"/> 50M ※25M <input type="checkbox"/> 其他__M</p> <p>寬度 <input type="checkbox"/> 25M <input type="checkbox"/> 21M <input type="checkbox"/> 其他 15M</p> <p>深度 M</p> <p>水道數量__道 <input type="checkbox"/> 水道序號標示正確 <input type="checkbox"/> 均有出發台</p> <p><input type="checkbox"/> 水底各項標示線合乎規定</p> <p><input type="checkbox"/> 有加溫設備</p>	<p>※本項未檢測</p>

其他附屬設施	<input type="checkbox"/> SPA 水療池 <input type="checkbox"/> 三溫暖設備 <input type="checkbox"/> 滑水道 <input type="checkbox"/> 附設餐廳	※本項未檢測
其他設備	擴音器材：主音控____套 手提擴音器____	※本項未檢測
看台	可容納 1300 座位(人) <input type="checkbox"/> 四周均有 <input type="checkbox"/> 兩側有看台※單側有看台※出發端樓上有看台	※舉辦國際賽事應增加座位至 2500 席位以上
更衣室	男淋浴間____間 廁所____間 女淋浴間____間 廁所____間	※本項未檢測
記者休息室	____間____坪	※本項未檢測
裁判休息室	____間____坪	※本項未檢測
檢錄處	____間____坪	※本項未檢測
競賽組	____間____坪	※本項未檢測
紀錄組	____間____坪	※本項未檢測
器材組	____間____坪	※本項未檢測
獎品組	____間____坪	※本項未檢測
公布欄	____間____坪	※本項未檢測
停車場	可停汽車____輛，機車____輛，大客車____輛	※本項未檢測
器材文具	碼表(同廠牌、型號)____、搖鈴____、趟次牌____、無線對講機____、文件夾____、原子筆____ 違規單____、接力單____、請假單____、申訴單____ 椅子____、桌子____、桌巾____、置衣籃____	※本項未檢測
可提供人員	工作人員____人 服務人員____人 清潔人員____人	※本項未檢測

泳池規格	FR1.1 <input type="checkbox"/> 奧運標準池 (3M) FR1.2 ※國際標準池 (2M) FR1.3 ※一般標準池 (1, 35M 以上) <input type="checkbox"/> 其他 _____	※合格 <input type="checkbox"/> 不合格_____
委員評語	<p>一、經實測結果，本池合於舉辦國內級正式賽事。</p> <p>二、若欲提升為舉辦國際賽事之泳池，水中平台兩側均須安裝、出發台均須更換為起跑式 (附出發感應裝置)，兩端水底 15M 處十字標誌應標示。</p> <p>三、觀眾臺容量建議增至 2,500 座位，以合乎賽會需求。</p> <p>四、本池附有活動式調整長度之設備，可調為 25M、50M 之競賽池。若欲舉辦上述兩種長距之賽事，應調為 25.020-25.030M 及 50.020-50.030M 之長度，以合乎規則要求。</p> <p>五、水道繩顏色為綠色 2 條、藍色 4-6 條、黃色 3 條，水道繩直徑建議 0.15M，每一道前後 5M 為紅色，兩端 15M 處不同顏色，25M 處明顯不同顏色。</p>	
總結論	※欲舉辦國際區域賽事，應改善上述二至五點之要求始可。 ※可舉辦國內正式賽事 <input type="checkbox"/> 可舉辦一般賽事 <input type="checkbox"/> 不宜舉辦賽事 <input type="checkbox"/> 一般教學訓練使用	